

## Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht  
nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

	MWh	Deckungs- anteil $\alpha$	Pflicht- anteil $\alpha_{pfl}$	Erfüllungs- grad $\alpha/\alpha_{pfl}$
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>7.719</b>			
aus hocheffizienter KWK				
hiervon aus Biogas	4.088	0,53	0,3	1,77
<b>Summe der anteiligen Pflichterfüllungen</b>				<b>1,77</b>

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in  
Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?<sup>1</sup>

**JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Zittau GmbH
Name des Wärmenetzes	Zittau, Roseggerstraße
Lage des Netzes	Stadt Zittau
Verantwortlicher Betriebsleiter	Hr. Thomas Große
Telefon	03583 / 670-353
E-Mail	th.grosse@stadtwerke-zittau.de
Zeitraum der Datenbasis	Betriebsdaten für drei Jahre
Diese Bescheinigung ist gültig bis	20.12.2027

Zittau, 11.01.2018  
Ort, Datum

  
Stadtwerke Zittau GmbH  
Friedensstraße 17  
02763 ZITTAU

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme<sup>2</sup> wurde durchgeführt von



Technische Universität Dresden  
Institut für Energietechnik  
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 21.12.2017  
Ort, Datum

  
Unterschrift

<sup>1</sup> Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäuseseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

<sup>2</sup> Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors für Fernwärmeversorgungssysteme und Ermittlung der spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen für die Fernwärmenetze der Stadtwerke Zittau GmbH. TU Dresden, Dezember 2017